



ГБУ ДО СШОР
ПУШКИНСКОГО РАЙОНА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

**Администрация Пушкинского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
спортивная школа олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга
(ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга)**

ПРИКАЗ

19.12.2024 г.

№ 242 о/д

Об утверждении плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.


В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», «Об утверждении Правил противопожарного режима» в Российской Федерации» от 16.09.2020 № 1479 и в целях обеспечения пожарной безопасности в ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга (далее - Учреждение),

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Учреждения на 2025 год (далее - План) согласно Приложению к настоящему приказу.
2. Специалисту по пожарной профилактике довести до сведения сотрудников Учреждения содержание Плана и ввести его в действие с 09 января 2025 года.
3. Начальнику отдела информационно-технической работы Егоровой Ю.В. разместить на официальном сайте Учреждения настоящий приказ и План.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


Директор





В.И. Ходырев

С приказом ознакомлены:


Н.Ф. Романенко


Н.Н. Сафуанов


Ю.В. Егорова

ПЛАН
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
в ГБУ ДО СШОР Пушкинского района Санкт-Петербурга на 2025 год

№ п/п	Мероприятия	Срок	Ответственные
1.	Провести ревизию наличия документов по пожарной безопасности. По необходимости привести в соответствие с действующим законодательством.	Март	Специалист по пожарной профилактике
2.	Организовать и провести проверку всех помещений производственного и складского назначения, эвакуационных путей, запасных выходов. При необходимости принять безотлагательные меры по устранению выявленных неисправностей.	15.01.2025 и 13.05.2025	Специалист по пожарной профилактике
3.	Проверка наличия огнетушителей, целостность деталей контрольных пломб на клапанах огнетушителей. Сделать соответствующие записи в журнал учёта огнетушителей.	Ежеквартально по 15- м числам	Специалист по пожарной профилактике.
4.	Провести проверку состояния внутреннего противопожарного водопровода на работоспособность с пуском воды. Провести перекатку пожарных рукавов, комплектацию кранов в шкафах.	Май-ноябрь	Специалист по пожарной профилактике
5.	Проконтролировать работы по техническому обслуживанию систем противопожарной защиты, (систем пожарной сигнализации, оповещения людей о пожаре).	По графику техобслуживания	Специалист по пожарной профилактике
6.	Организовать проведение специалистами работ по очистке вентиляционных камер, фильтров и воздухопроводов от горючих отходов (проводится не реже 1 раза в год). Оформить результаты проведения проверки и проведения работ актами.	1 раз в год в соответствии с договором по техническому обслуживанию.	Специалист по пожарной профилактике
7.	Проверка наличия и состояния на этажах планов эвакуации, указателей места нахождения огнетушителей и указателей направления движения к эвакуационным выходам.	Ежемесячно по 25- м числам	Специалист по пожарной профилактике
8.	Разместить на информационном на стенде буклеты по пожарной безопасности	Апрель	Специалист по пожарной профилактике
9.	Проведение инструктажей по пожарной безопасности с обучающимися, сотрудниками Учреждения.	2 раза в год	Специалист по пожарной профилактике
10.	Провести осмотр по состоянию электропроводки во всех помещениях Учреждения, согласно протоколов специализированной организации.	13.01.25 г.	Нач. инж. тех. отдела, инженер и специалист по пожарной профилактике

11.	Проверки по недопущению установки посторонних предметов (оборудование, мебель и т.п.) - на путях эвакуации; - в пространствах, нишах под маршами лестниц; - в электрических щитовых; - в вентиляционных камерах; - в тепловом пункте и водомерном узле.	Ежедневно	Нач.инж. тех.отдела, специалист по пожарной профилактике.
12.	Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы территорию Учреждения.	Постоянно	Начальник АХО, инженер и специалист по пожарной профилактике.
13	Организовать, проведение проверки системы эвакуационного освещения в здании (система должна находиться в круглосуточном режиме или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения).	Постоянно	Нач.инж. тех. отдела, специалист по пожарной профилактике.
14	Контроль за исправным состоянием телефонной связи для возможности оперативного сообщения о возникшем пожаре в ближайшую пожарную часть.	Постоянно	Нач. инж. тех. отдела и специалист по пожарной профилактике.
15	Провести инструктаж с персоналом по соблюдению правил пожарной безопасности, действия в случае возникновения пожара	Не реже два раза в год	Начальник АХО, нач. инж. тех. отдела и специалист по пожарной профилактике.
16	Тренировочное занятие по эвакуации сотрудников и спортсменов при возникновении пожара.	Май, ноябрь	Все сотрудники
17	Организовать проверку огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре (проводится специализированными организациями имеющими лицензию на данный вид деятельности).	По графику техобслуживания.	Нач. инж. тех. отдела и специалист по пожарной профилактике.
18	Соблюдение правил безопасности при проведении праздников и выходных дней в пожароопасный период	Весь период.	Все сотрудники

19	Проверить системы электроснабжения (монтаж и эксплуатацию электрических сетей, комплектность светильников защитными колпаками, плафонами, состояние розеток, выключателей). Взять на учет эксплуатируемые нагревательные бытовые электрические приборы (чайники, электрические плитки, обогреватели, утюги и другие электронагревательные приборы).	Весь период.	Нач. инж. тех. отдела и специалист по пожарной профилактике.
----	---	--------------	--

Специалист по пожарной профилактике
ГБУ ДО СШОР Пушкинского района
Санкт-Петербурга



Н.Ф. Романенко